

## Svarsfil till remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr: 287/2020

Svar mailas till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

**Datum**

2020-09-03

**Remisslämnare**

Tommy Lenberg

Organisation

Föreningen Byggherrarna

Kontaktperson

Tommy Lenberg

E-postadress

tommy.lenberg@byggherre.se

Adress

**Remissvar**

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering



# Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggande och boende

<b>Föreskrift § Allm råd</b>	<b>Konsekvensutredning (sida)</b>	<b>Kommentar/Motivering</b>	<b>Ert förslag till ändring</b>
<b>4 § Allmänt råd</b>		Vi finner det omotiverat att detaljreglera på vilken höjd laddningspunkterna ska placeras. Många olika lösningar kan vara aktuella och ändå tillgodose kravet på tillgänglighet för människor med funktionshinder.	Texten bör ändras enligt nedan ”Laddningspunkter ska placeras och utformas så att de är lätt åtkomliga och användbara. <del>De ska placeras så att anslutningen sker på en höjd av högst 1,2 meter över parkeringsplatsens yta.</del> ”

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan