

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, dnr: 119/2020

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum

2019-09-18

Remisslämnare

Tommy Lenberg

Organisation

Byggherrarna

Kontaktperson

Tommy Lenberg

E-postadress

Tommy.lenberg@byggherre.se

Adress

Drottninggatan 33, 2tr, 112 51 Stockholm

Remissvar

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Föreskrift § Allm råd	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
		Det är värdefullt att de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden preciserar hur bestämning av nominell effekt ska göras samt hur en bedömning av systemets verkningsgrad får göras.	
		Det är olyckligt att reglerna för energideklARATIONER måste läsas på flera ställen. Dels i förordningen om energideklARATION för byggnader, dels i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklARATION för byggnader. I samband med arbetet med "Möjligheternas byggregler" bör det eftersträvas att regler, om till exempel energideklARATIONER, i största möjliga utsträckning ska kunna läsas på endast ett ställe.	
Undantag från skyldighet att inspektera vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, 3 a §		Boverket bör överväga att komplettera stycket 3 a §, med en hänvisning till 8 a § i "Förordning (2006:1592) om energideklARATION för byggnader", så att det framgår att det förutom avtal om energiprestanda också finns andra undantag från inspektionsskyldigheten.	Kompletterande text " <i>Ytterligare möjliga undantag från inspektions-skyldigheten framgår av 8 a § i "Förordning (2006:1592) om energideklARATION för byggnader".</i> Alternativt, ändra rubriken till " <i>Undantag från skyldigheten att inspektera vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem som omfattas av avtal om energiprestanda.</i> "
Inspektion av uppvärmnings- och		Lydelsen i 4 b § "Allmänt råd" kan misstolkas så att alla listade punkter måste vara uppfyllda för att bestämma nominella effekten.	"...Nominell effekt hos ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilations-



Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Föreskrift § Allm råd	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
luftkonditioneringssystem, 4 b §			system kan bestämmas utifrån ”ett eller flera av följande”
4 b § sista stycket		<p>Beträffande sista stycket 4 b § om tillämpningen av begreppet värmegenerator. Fjärrvärmecentraler som inte ligger i en byggnad kan inte anses vara en del av byggnaden.</p> <p>Boverket behöver därför förtydliga att en fjärrvärmecentral ska vara placerad i aktuell byggnad för att den ska betraktas som värmegenerator och därmed innefattas av krav på inspektion, samt att byggnadsexterna fjärrvärmecentraler därmed ej omfattas.</p>	<p>”I fråga om fjärrvärme-anslutna byggnader ska en byggnads interna fjärrvärme-central anses utgöra värmegeneratoren vid tillämpning av 9 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.”</p>